



Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування приміщень і операцій	Категорія по		Клас зон	
		НПАОП 29.6-7.06-89 (ПУП)	ДСТУ Б В.1.1-36-2016	НПАОП 29.6-7.06-89 (ПУП)	НПАОП 40.1-1.32-01
1	Вилучення водонерозчинного компоненту	A	-	22	-
2	Приготування фракцій продукту "С"	A	-	21	-
3	Ректифікація розчинів	-	B	-	П-1
4	Зберігання ДСМО	-	B	-	П-1
5	Витяжна вентиляторна камера	B	-	22	-
6	Теплопункт №1	-	Д	-	норм.
7	Компресорна	-	Д	-	норм.
8	Водопідготовка	-	Д	-	норм.
9	Тамбур	-	-	-	-
10	Приміщення вводу води	-	Д	-	норм.

Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування приміщень і операцій	Категорія по		Клас зон	
		НПАОП 29.6-7.06-89 (ПУП)	ДСТУ Б В.1.1-36-2016	НПАОП 29.6-7.06-89 (ПУП)	НПАОП 40.1-1.32-01
11	Інженерне обладнання	-	Д	-	норм.
12	Електрощитова	-	Д	-	норм.
13	Приміщення інженерного обладнання. Теплопункт №2	-	B	-	П-1
14	Припливна вентиляторна камера	-	Д	-	норм.
15	Майданчик переважання	-	-	-	-
16	Майданчик переважання	-	-	-	-

Умовні позначки

- ВВ - вимірювач вологості;
- ГМ - гучномовець;
- РО - ручний оповіщувач;
- ША - шафа акумуляторна;
- Шафа БІ - шафа бар'єрів іскробезпеки
- ШУ - шафа управління;
- ЩР - щиток розподільчий;
- КК - клемна коробка;
- - кабель з позначенням номеру;
- - місце встановлення обладнання;

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуші	Аркушів
Розробив	Молоканкін				07.18	РП		
Перевірив	Міхлін				07.18			
Н.контр.	Міхлін				07.18			

Автоматизована система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення.
План розташування обладнання та проводок