План кроквяної системи

Див. АБ-13

Див. АБ-14

План кроквяної системи в осях "17"-"24" - "Н"-""Р"



Технічні вказівки по влаштуванню дерев'яних конструкцій

1. При влаштуванні покрівлі необхідно керуватися правилами техніки безпеки в будівництві відповідно до СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" та ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".
2. Для виготовлення несучих конструкцій повинні застосовуватися пиломатеріали хвойних порід по ГОСТ 8486-86 з розмірами по ГОСТ 24454-80Е *. Деревина повинна бути не нижче 2-го сорту, вологістю не більше 25% з розрахунковими характеристиками по ДБН В.2.6-161:2010 "Конструкції будинків і споруд. Дерев`яні конструкції. Основні положення". Обрешетка і підшивка - із пиломатеріалів 3-го сорту.
3. Дерев'яні елементи, що контактують з кладкою ретельно антисептувати і ізолювати прокладкою з двох шарів толя.
4. Захист деревини від гниття і вогнезахисну обробку проводити відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-193:2013 "Захист будівельних конструкцій від корозії" і ДБН В.1.1.7–2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".
5. Крок кроків повинен бути не більше 1000 мм, крім випадків, обумовлених на кресленнях.
6. Для виконання кріплень з'єднання дерев'яних конструкцій застосовуються металеві скоби Ф10, L=350 мм, цвяхи К4х120. Довжину цвяхів в з'єднаннях елементів несучих конструкцій приймати на 20 мм більше товщини елементів, що сполучаються, з таким розрахунком, щоб була можливість загнути кінець із забиванням у тіло елементу, що сполучається.
8. Цвяхи для кріплення ГОСТ 4028-63*, відстань між осями цвяхів приймати відповідно до ДБН В.2.6-161:2010. "Конструкції будинків і споруд. Дерев`яні конструкції. Основні положення".
9. Всі дерев'яні елементи обробити антисептиками і антіпіренами. Вогнезахистну обробку дерев'яних конструкцій виконати вогнезахисною сумішшю "Ендотерм - жк". Роботи повинні бути виконані фірмою, що має ліцензію на виробництво даних робіт.
10. Специфікацію див. АБ-19.

Парапет

Погоджено:

Інв. № об. | Підп. і дата | Зам. інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підп.	Дата
ГАП					
ГІП					
Перевірив					
Розробив					
Н. контр.					

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	12	

План кроквяної системи

Формат А1