

Чиллер №1
Haier CA0065EANR
(65кВт)

Чиллер №2
Haier CA0065EANR
(65кВт)

Чиллер №3
Haier CA0065EANR
(65кВт)

Чиллер №4
Haier CA0065EANR
(65кВт)

Чиллер №5
Haier CA0065EANR
(65кВт)

Чиллер №6
Haier CA0065EANR
(65кВт)

Котельня

ІТП

До/від Холодильної камери
На теплообмінник системи
холодопостачання

Підключити до існуючої
системи теплопостачання

Підключити до існуючої
системи теплопостачання

Специфікація основного обладнання

№ п/п	Позн.	Найменування	К-ть, шт	Примітка
1	1	Чиллер Haier CA0065EANR Q=65кВт	6	
2	2	Газовий котел Viessman GmbH Vitodens 200-W Tun B2HA	1	
3	3	Теплообмінник пропіленгліколь/вода TERMOPROM CTA-24	1	
4	4	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO-D 50/ 0.5-16 PN10	7	
5	5.1	Розширювальний бак мембранний V=140 л	1	
6	5.2	Розширювальний бак мембранний V=100 л	1	
7	6.1	Трьох-ходовий клапан з електроприводом ДУ65	12	
8	6.2	Трьох-ходовий клапан з електроприводом ДУ50	1	
9	7.1	Фільтр сітчастий ДУ65 фланцевий	6	
10	7.2	Фільтр сітчастий ДУ50 фланцевий	1	
11	8	Гнучка вставка ДУ50 фланцева	26	
12	9.1	Запірна арматура типу Батерфляй ДУ65 фланцева	12	
13	9.2	Запірна арматура ДУ125 фланцева	8	
14	9.3	Запірна арматура ДУ65 фланцева	48	
15	9.4	Запірна арматура ДУ50 фланцева	6	
16	9.5	Запірна арматура ДУ50 фланцева з електроприводом	2	
17	9.6	Кран шаровий муфтовий Ду25	2	
18	10.1	Зворотній клапан ДУ65 фланцевий	6	
19	10.2	Зворотній клапан ДУ50 фланцевий	1	
20	10.3	Зворотній клапан ДУ25 фланцевий	1	
21	11	Буферна ємність V=500л	1	

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

Культурно-мистецький центр "Фабрика
повидла" на вул. Богдана Хмельницького,
124 у м. Львові

Котельня.
Принципова схема

Стадія

Аркуш

Аркушів

Формат А2